

## Checklista: Egenkontroll av fönster & dörrar

### Måttsättning

- Mått överensstämmer på plan-, fasad- och uppställningsritning
- Koordinater, plushöjder och höjdsystem stämmer
- Drev-/justermån stämmer
- Automatiserade funktioner för måttsättning/skalning och exporterad mellan program kan leda till fel. Vid ändringar: Granska exporterad/slutgiltig produkt
- Om dwg-fil efterfrågas av entreprenör/utsättare: Inhämta skriftligt godkännande från beställaren att lämna ut handlingarna (se ABK 09 kap 2 § 5). Gör en skriftlig reservation för eventuella avvikelser om de inte är granskade så som bygghandling. .
- Granska eventuella prospekt/bofaktablad som måttsatts (LOA/BOA osv.)
- Undvik preliminära uppgifter och använd röd text/versaler om det är oundvikligt

### Funktions- och brandkrav

- Granskning utförd efter slutgiltiga brandsskyddshandlingar
- Brandkrav är beaktade (brandklass, utrymningsbredd, spridningsrisk o.s.v.)
- Krav avseende slagning stämmer (t.ex. vädringsbart fönster i sovrum)
- Slagning överensstämmer på uppställnings- och planritning
- Fallrisk, ljudkrav och UV-värde
- Dörrar och trappor uppfyller tillgänglighetskrav
- Projektspecifika ljud-, brand- eller tillgänglighetskrav har beaktats
- Förutsättningar/krav som ändrats under projekteringen har beaktats i slutprodukten